

BEMERKUNGEN:

☐ MAUERWERK
☐ BETON

AUSSENMAUERWERK:
VERBLENDUNG : VM Z 250 · DIN 105
 MG II
MAUERWERK : H HS 250 · DIN 398
 MG II
MITTELWÄNDE : KM Z 350 · DIN 105
 MG III
ZWISCHENWÄNDE : HS 100 · MG II

